Limity kanalizačních řádů dle vybraných lokalit

Lokalita		Březová	Citice	Sokolov	Loket	Rychnov	Kynšperk	Rokycany	Dobřív	Hrádek	Kamenný Újezd	Mirošov	Josefov	Královské Poříčí	Lomnice	Svatava	Šabina	Rudolec	Oloví	Bukovany	Dasnice	Habartov	Libavské Údolí	Krajková	Litov	Rovná	Kostelní Bříza	Květná	Chranišov	Loučky + Nové Sedlo	Staré Sedlo	Vintířov	Jindřichovice
Ukazatel	Symbol	Maximální koncentrační limit (mg/l) v prostém (bodovém) vzorku																															
Reakce vody	pH	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,5-8,5	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0	6,0 – 9,0
Teplota		40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK_5	300	300	400	400	400	400	500	500	300	300	500	300	400	300	400	250	350	400	300	300	300	300	300	300	300	350	300	400	400	400	300	300
Chemická spotřeba kyslíku	$CHSK_{Cr}$	600	600	800	800	800	800	1000	1000	600	600	1000	600	800	600	800	500	700	800	600	550	600	600	600	600	600	700	600	800	600	800	600	600
Nerozpuštěné látky	NL	300	300	700	400	400	700	300	250	210	210	250	230	400	300	700	250	300	300	300	250	300	300	300	230	300	650	300	700	300	400	230	300
Dusík amoniakální	$N\text{-}NH_4^+$	35	35	45	35	35	45	30	40	35	35	40	35	45	30	45	30		45	30	35	30	20	30	35	30	30	30	45	15	45	35	20
Dusík celkový	$N_{celk.}$	50	45	60	50	45	70	50		45	45		45	60	40	70	40		70	40	50	40	30	40	45	40	60	40	70	40	60	45	30
Fosfor celkový	$P_{celk.}$	10	15	10	10	15	15	8	7	7	7	7	15	15	10	15	10		10	10	15	10	10	10	15	10	10	10	15	7	15	15	10
Rozpuštěné látky	RL	1000	1000	1400	1000	1000	1 500	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1 400	1000	2500	1 000	1000	1500	1 000	1000	1000	1 000	1000	1000	1 000	1500	1000	2 500	1000	1400	1 000	1 000
Kyanidy	CN^-	0,05	0,05	0,2	0,05	0,05	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Extrahovatelné látky	EL	30	20	45	30	30	10	40	40	50	50	40	20	45	30	50	20		30	30	20	30	30	30	20	30	10	30	10	40	45	20	30
Nepolární extrahovatelné látky	NEL	5	5	10	5	5	10	5	10	7	7	10	5	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	5	10	5	5	5	5
Adsorbovatelné organické halogeny	AOX	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tenzidy anionaktivní	PAL-A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Rtuť	Hg	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Měď	Cu	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Nikl	Ni	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Chrom	Cr	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Olovo	Pb	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Arsen	As	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zinek	Zn	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kadmium	Cd	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Mikrobiologické ukazatele:																																	
Salmonella sp.		negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález	negativní nález